

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60076235

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001-- 28209529 002

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)
05.04.2017

Genehmigungsinhaber *License Holder*

VENTILATION SYSTEMS PrJSC
1, Mikhaïla Kotzubinskïego str.,
01030 Kiev
Ukraine

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

VENTILATION SYSTEMS PrJSC
36, 40-richchya Zhovtnya str.
08150 Boyarka, Kiev region
Ukraine

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Ventilator Air handling unit with heat recovery

Bezeichnung/

Type designation:

VUT 300-1 H EC ;
VUT 300-2 H EC ;
VUT 400 H EC ;
VUT 600 H EC

Bemessungsaufnahme/

Rated power input:

140W 10
140W 1
350W 1
350W 1

Trade mark: VENTS

Bemessungsspannung/Rated voltage:

230V~, 50Hz

Schutzklasse/Protection class:

I

Schutzart/Degree of protection:

IP22

Max.Umgebungstemperatur/Max.Ambient Temperature: 40°C

13

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 06.04.2012 (day/mo/yr)