

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60074457

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

0001-- 28210390 002

22.12.2016

**Genehmigungsinhaber *License Holder***

VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
1. Mikhaïla Kotzubinskiëgo str.  
1030 Kiev  
Ukraine

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***

VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
36, 40-richchya Zhovtnya str.,  
08150 Boyarka, Kiev region  
Ukraine

**Prüfzeichen *Test Mark***



**Geprüft nach *Tested acc. to***

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008  
ZEK 01.2-08/12.08

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
***Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit**  
***License Fee - Unit***

Ventilator Fan

Bezeichnung/

Bemessungsaufnahme/

Type designation:

Rated power input:

VK 100 xy ;	80W	10
VK 100 Qxy ;	62W	1
VK 125 xy ;	78W	1
VK 125 Qxy ;	61W	1
VK 150 xy ;	80W	1
VK 200 xy ;	107W	1
VKS 200 xy ;	173W	1
VK 250 xy ;	173W	1
VK 250 Qxy ;	108W	1
VK 315 xy ;	200W	1
VKS 315 xy	285W	1

Bemessungsspannung/Rated voltage: 230V~; 50Hz

Schutzklasse/Protection class: II

Schutzart/Degree of protection: IPX4

Wo/where x= U; Un; U1; U1n (function)

y= blank; R (R=mit Netzanschlußleitung und Stecker  
/with supply cord and plug)

20

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 23.12.2011 (day/mo/yr)**