



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
 тел. 559-29-88`

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Головного державного
 санітарного лікаря України



Бурлак

М.П

Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.11.2006

№ 05.03.02-04/54449

Об'єкт експертизи Вентилятори електричні відцентрові серії "ВЕНТС"

виготовлений у відповідності ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010:2006 "Вентилятори електричні відцентрові серії "ВЕНТС"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул Код за ДКПШ 29.23.20.500

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи

Для встановлення в системах загальнообмінної та витяжної вентиляції, житлових, виробничих та громадських споруд (виробничих та складських приміщень, спортивних залів, залів для проведення зборів, плавальних басейнів, оранжерей та т.і.) в прямокутні та круглі канали

Країна - виробник ЗАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", Україна, 01030, м. Київ, вул.М.Коцюбинського, 1, тел. 501-20-29, факс 406-36-25, код ЄДРПОУ 30637114

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи ЗАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", Україна, 01030, м. Київ, вул.М.Коцюбинського, 1, тел. 501-20-29, факс 406-36-25, код ЄДРПОУ 30637114

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Продукція повинна відповідати вимогам технічних умов ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010:2006 "Вентилятори електричні відцентрові серії "ВЕНТС".

Еквівалентні рівні шуму не повинні перевищувати ГДР для житлових та громадських будівель - 40.0 дБА, для промислових приміщень - 80.0 дБА.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Вентилятори електричні відцентрові серії "ВЕНТС"

за наданим заявником зразком відповідає(ють) вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може(уть) бути використаний(і) в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Згідно з вимогами виробника

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо

Згідно із законодавством

Висновок дійсний до **на термін дії технічних умов ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010:2006 "Вентилятори електричні відцентрові серії "ВЕНТС"**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

ЗАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", Україна, 01030, м. Київ, вул.М.Коцюбинського, 1, тел. 501-20-29, факс 406-36-25, код ЄДРПОУ 30637114

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умови застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

контролю не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:

контролю не потребує

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

ТУ У В.2.5-29.2-30637114-010:2006, ДСН 3.3.6.037-99

Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертна комісія):

Центральна санепідстанція МОЗ України
Україна, м.Київ-71
вул. Ярославська, 41
тел: 425-4354

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи:

№ 03.2/994 від 09.11.2006

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.керівника установи,
закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (експертної комісії):



(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

В.М. Свита